


Svitidlo:
DW Windsor York-16LED-4k- A2 850mA UMSUG
42 0047 0000 100 York-16LED- A2
C. výrobku: York-16LED-4k- A2 850mA UMSUG
42 0047 0000 100
Světelný tok (Svitidlo): 4785 lm
Světelný tok (Zdroje): 4791 lm
Výkon svítidla: 47.0 W


Stožár:
Dvoustupňový bezpaticový výška 5,5m, vrchlık d=76mm
ozdobné litinové doplňky Cardiff, R2,
příprava pro vánoční výzdobu cca 200mm od vrcholu stožáru
finální povrchová úprava RAL7016 (Antracit)

ŘEZ KYNETOU:

(A1) Uložení 1x kabel VO a 1x kabel NN
pod komunikací výkop 50/120 v PE-HD 110
zakryt plastové desky s uložením zemnic




(A2) Uložení 1x kabel VO a 1x kabel NN
v terénu výkop 35/80 zakryt plastové
desky s uložením zemnic



(6.1)-(6.6) DW Windsor York-16LED-4k- A2 850mA UMSUG
42 0047 0000 100 York-16LED- A2

ZÁKLAD SADOVÉHO SLOUPU:



1. OCHRANA PŘED ND DLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.2, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ JISTIČÍCH PRVKŮ V SÍTI TN-C
2. NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3-FÁZEVÁ 50Hz, 400/230V
3. PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5.51 ed.3 VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
4. PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ

Projektant - autoriz. osoba:	Vypracoval:	<div>SINFELT s.r.o. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ</div> <div>SINFELT s.r.o. Kratčovyho 218, 41031 Roudnice n.L. Tel. 416 833028, 416822801-7 Email: sinfo@sinfelt.cz www.sinfelt.cz</div>	
Miroslav Kvintus	Stěpán Tintěra		
Investor:	Město Roudnice nad Labem, Karlovo nám. 21, 413 01		
Akce:	Druh dok.		
	Číslo zák.		
	Formát		
	Datum:		
	Profese:		
Příloha:	Měřítko:		
	Čís. výkresu:		
SITUACE VO		1 : 500 C2	